

위치	오류유형	수정 전	수정 후
518~518p 번호 : 01	정답	01. 태양광발전설비의 계통연계형 고압 수변전설비에서 개폐기 및 차단기의 조작은 책임자의 승인을 받아 담당자가 조작한다. 개폐기 등의 조작순서를 투입 시와 차단 시로 구분하여 번호(①~④)를 쓰시오. [수전계통 순서] LS(①) → CB(②) COS(③) → TR → MCCB(④) · 투입순서 : () → () → () → () · 차단순서 : () → () → () → () [답안] 투입순서 ④ ② ① ③ 차단순서 ③ ① ② ④	01. 태양광발전설비의 계통연계형 고압 수변전설비에서 개폐기 및 차단기의 조작은 책임자의 승인을 받아 담당자가 조작한다. 개폐기 등의 조작순서를 투입 시와 차단 시로 구분하여 번호(①~④)를 쓰시오. [수전계통 순서] LS(①) → CB(②) COS(③) → TR → MCCB(④) · 투입순서 : () → () → () → () · 차단순서 : () → () → () → () [답안] 투입순서 ③ ① ② ④ 차단순서 ④ ② ③ ①

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.