

위치	오류유형	수정 전	수정 후
353~353p 52번 문제 해설 번호 : 52	문제-본문	누전차단기 시설장소 60[V]를 초과하는 저압의 금속제 외함을 가지는 전기기계기구에 전기를 공급하는 전로에 지기가 발생하였을 때 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다(사람이 접촉하기 쉬운 장소).	누전차단기 시설장소(판단기준 제41조) 60[V]를 초과하는 저압의 금속제 외함을 가지는 전기기계기구에 전기를 공급하는 전로에 지기가 발생하였을 때 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다(사람이 접촉하기 쉬운 장소). ※ 60[V]에서 50[V]로 변경됨(개정 <2019.3.25>)
519~519p 08번 문제 번호 : 08	문제-본문	220[V], 30[W]인 백열전구와 220[V], 60[W]인 백열전구를 직렬로 접속하고 220[V]의 전압을 인가하였을 때 어느 전구가 더 어두운가?(단, 전구의 밝기는 소비전력에 비례한다)	200[V], 30[W]인 백열전구와 200[V], 60[W]인 백열전구를 직렬로 접속하고 200[V]의 전압을 인가하였을 때 어느 전구가 더 어두운가?(단, 전구의 밝기는 소비전력에 비례한다)
543~543p 59번 문제 4번 보기 번호 : 59	문제-보기(지문)	④ 5[kVA] 이하의 절연변압기에 접속	④ 3[kVA] 이하의 절연변압기에 접속
553~553p 45번 문제 정답 번호 : 45	정답	④	③
567~567p 49번 문제 보기 및 해설 번호 : 49	문제-보기(지문)	① 60 [해설] 누전차단기 시설장소 60[V]를 초과하는 저압의 금속제 외함을 가지는 전기기계기구에 전기를 공급하는 전로에 지기가 발생하였을 때 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다(사람이 접촉하기 쉬운 장소).	① 50 [해설] 누전차단기 시설장소(판단기준 제41조) 50[V]를 초과하는 저압의 금속제 외함을 가지는 전기기계기구에 전기를 공급하는 전로에 지기가 발생하였을 때 전로를 자동으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다(사람이 접촉하기 쉬운 장소).

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.