

위치	오류유형	수정 전	수정 후												
1-7p 12줄	문제-본문	(3) 소방안전관리자의 업무	(3) 소방안전관리자의 업무(①,②,④의 업무는 소방안전관리대상물의 경우에만 해당된다)												
		수정 사유	법개정 / p1-39 05번 문제에도 적용												
1-16p 25줄	오타	㉠ 기체에어로졸 소화설비	㉠ 고체에어로졸 소화설비												
1-26p	문제-본문	(3) 종합정밀점검 <table><tr><th>구분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>대상</td><td>1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 (2020. 8. 14 시행) 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소등은 제외한다). 다만, 아파트는 연면적이 5,000[m²] 이상이고 11층 이상인 것만 해당한다. 3) 생략(기존과 동일) 4) 생략(기존과 동일) 5) 생략(기존과 동일)</td></tr></table>	구분	내 용	대상	1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 (2020. 8. 14 시행) 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m ²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소등은 제외한다). 다만, 아파트는 연면적이 5,000[m ²] 이상이고 11층 이상인 것만 해당한다. 3) 생략(기존과 동일) 4) 생략(기존과 동일) 5) 생략(기존과 동일)	(3) 종합정밀점검 <table><tr><th>구분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>대상</td><td>1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소등은 제외한다). 3) 기존과 동일 4) 기존과 동일 5) 기존과 동일</td></tr></table>	구분	내 용	대상	1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m ²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소등은 제외한다). 3) 기존과 동일 4) 기존과 동일 5) 기존과 동일				
구분	내 용														
대상	1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 (2020. 8. 14 시행) 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m ²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소등은 제외한다). 다만, 아파트는 연면적이 5,000[m ²] 이상이고 11층 이상인 것만 해당한다. 3) 생략(기존과 동일) 4) 생략(기존과 동일) 5) 생략(기존과 동일)														
구분	내 용														
대상	1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m ²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소등은 제외한다). 3) 기존과 동일 4) 기존과 동일 5) 기존과 동일														
		수정 사유	법개정 / p1-51 26번, p4-30 03번 문제에도 적용												
1-44p 번호 : 17	정답	③ 소방시설관리사가 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우의 행정처분 ㉠ 1차 : 자격취소 ㉡ 2차 : 자격취소	③ 소방시설관리사가 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우의 행정처분 ㉠ 1차 : 자격취소 ㉡ 2차 : 해당없음												
		수정 사유	법 개정												
2-39p 2줄	문제-본문	㉡ 성능시험배관상에 설치된 V ₂ 밸브를 잠근다(평상시 잠근 상태임).	㉡ 성능시험배관상에 설치된 V ₂ 밸브를 개방한다.												
		수정 사유	법 개정 / p4-78 01번 문제에도 적용												
2-44p 3줄	문제-본문	펌프압력스위치는 평상시에는 소등되고 점등되어 있으면 화재 시 펌프가 작동하지 않는다.	펌프압력스위치는 평상시에는 소등되고 점등되어 있으면 펌프가 기동된다.												
		수정 사유	법 개정												
4-12p 번호 : 05	정답	<table><tr><th>구분/항목</th><th>일반대상</th><th>공공기관</th></tr><tr><td>제출기간</td><td>점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출</td><td>점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출</td></tr></table>	구분/항목	일반대상	공공기관	제출기간	점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출	점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출	<table><tr><th>구분/항목</th><th>일반대상</th><th>공공기관</th></tr><tr><td>제출기간</td><td>점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출</td><td>점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출</td></tr></table>	구분/항목	일반대상	공공기관	제출기간	점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출	점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출
구분/항목	일반대상	공공기관													
제출기간	점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출	점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출													
구분/항목	일반대상	공공기관													
제출기간	점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출	점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출													
		수정 사유	법 개정												

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.